

System Water Test 62254

- Pozwala utrzymać maksymalną sprawność instalacji
- Pomaga zapobiegać awariom kotła
- Przedłuża żywotność kotła
- Test łatwy do przeprowadzenia na miejscu - umożliwia natychmiastowe podjęcie działań zaradczych



Prosty i łatwy w użyciu test mętności stosowany w celu sprawdzenia jakości wody grzewczej i określenia odpowiedniego sposobu jej uzdatniania, pozwalającego zapewnić optymalną sprawność instalacji i pełną ochronę kotła.

Zastosowanie

Wlać do rurki próbkę w postaci 50 ml wody obiegowej pobranej z kotła lub grzejnika. Spojrzeć w głąb rurki skupiając wzrok na czarno-żółtej tarczy na dnie rurki. W zależności od czystości wody zalecane są 4 opcje jej uzdatniania: 1. Tarcza jest wyraźnie widoczna, tzn. instalacja jest odpowiednio zabezpieczona inhibitorem (na kotle jest etykieta dot. kolejnej konserwacji) - nie jest wymagane żadne działanie 2. Tarcza jest wyraźnie widoczna, ale układ może nie być odpowiednio zabezpieczony inhibitorem (na kotle brak etykiety dot. kolejnej konserwacji) - dodać preparatu Fernox Protector F1 3. Tarcza jest widoczna, ale obraz jest rozmazany, co wskazuje na obecność zanieczyszczeń w wodzie obiegowej - zamontować filtr Fernox TF1 i dodać dawkę Fernox Protector + Filter Fluid 4. Tarcza nie jest widoczna, co wskazuje na duże zaszlamienie oraz zabrudzenie układu z powodu korozji i kamienia kotłowego - oczyścić układ za pomocą Fernox F3 Cleaner lub Fernox Power Cleaner F8, zamontować Fernox Filter i dodać dawkę Fernox Protector + Filter Fluid.

Pojedynczy produkt

Wysokość mm	52
Szerokość mm	200
Długość mm	59
Waga kg	0.300
Kod kreskowy EAN	5014551622548

Opakowanie zbiorcze

Kod kreskowy OCU	5.01455E+12
------------------	-------------

